



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM**

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1

psse.opolelubelskie@pis.gov.pl

<http://psseopolelubelskie.pis.gov.pl>

ONS-HK.4600.1.4.10.2020

Opole Lubelskie, dnia **30 LIS. 2020**

**Opolskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
w Opolu Lubelskim
Al. 600-lecia 8
24- 300 Opole Lubelskie**

DECYZJA Nr ONS-HK.402.1.23.2020

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.), § 3 ust.1, § 21 ust. 1 pkt. 4, ust. 7, ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz art.10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), po zapoznaniu się z powiadomieniami parametrów mikrobiologicznych Nr 15635549, Nr 15635561, Nr 15635566 z dnia 30.11.2020 r., o przekroczeniu z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Elżbieta gmina Opole Lubelskie, przekazanymi przez zarządcę wodociągu Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim, które zostały przeprowadzone w SGS Polska Sp. z o.o. Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim,
stwierdza**

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę Elżbieta gmina Opole Lubelskie**

i nakazuje

1. Podjęcie przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej z przedmiotowego ujęcia do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1 i w części C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).
2. Niezwłoczne poinformowanie użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
3. Zapewnienie konsumentom wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.
4. Przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez właściwego burmistrza miasta oraz poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych.

5. Wykonanie badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej, w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w punktach na sieci wodociągowej, pozwalających na ocenę skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych,
6. Przekazywanie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim wyników z badań jakości wody, prowadzonych po podjęciu działań naprawczych,
7. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalającego przyczynę mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody i przekazanie informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.

Niniejsza decyzja z mocy ustawy tj. przepisu art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Jednocześnie zezwala na:

utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody wyłącznie do spłukiwania toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody.

Uzasadnienie

W dniu 26 listopada 2020 r., w ramach kontroli wewnętrznej zarządca wodociągu zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem, pobrał do badań próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Elżbieta gmina Opolu Lubelskie, w zakresie monitoringu parametrów grupy A rozszerzonego o enterokoki oraz w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B. Przeprowadzone w SGS Polska Sp. z o.o. Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, badania jakości wody wykazały obecność bakterii grupy coli, w próbkach wody pobranej w trzech punktach zgodności:

- sieć rozdzielcza hydrofornia Elżbieta - bakterie grupy coli-46 jtk/100 ml,
- sieć wodociągowa Elżbieta 26 - bakterie grupy coli-22 jtk/100 ml,
- sieć wodociągowa Elżbieta 115A - bakterie grupy coli-37 jtk/100 ml.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), wartość parametryczna bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml.

Badania obejmowały jednocześnie oznaczenie parametrów Escherichia coli, enterokoków i ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h inkubacji. Wymienione parametry obecnie są w trakcie badania.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1 spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań, decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie powiadomień o przekroczeniu z badań wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 7 cytowanego wyżej rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin ich realizacji.

Z kolei zgodnie z § 21 ust. 9 cytowanego wyżej rozporządzenia w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedstawia

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na zagrożenie zdrowia ludzi związane z używaniem wody z przedmiotowego wodociągu, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdził brak przydatności wody do spożycia oraz nakazał podjęcie stosownych działań naprawczych.

Woda z wodociągu nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet.

W związku z powyższym odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji, albowiem zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego - art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, nie przysługuje jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Na mocy art. 130 § 3 pkt. 2 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opolu Lubelskim
Mała Wojtyła

Otrzymują:

1. egzemplarz nr 1 adresat
2. egzemplarz nr 4 aa

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (poczta elektroniczna).
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim ul. Józefowska 105,
24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna).
3. Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna).
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna).
6. Sekcja Higieny Żywności, Żywnienia i Produktów Kosmetycznych w/m