



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W OPOLU LUBELSKIM**

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1  
tel., fax 81 827 20 41

[psse.opolelubelskie@pis.gov.pl](mailto:psse.opolelubelskie@pis.gov.pl)  
<http://psseopolelubelskie.pis.gov.pl>

ONS-HK.4600.1.40.4.2021  
znak sprawy

Opole Lubelskie, dnia **11 SIE. 2021**

**Opolskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o.  
w Opolu Lubelskim  
Aleja 600-lecia 8  
24-300 Opole Lubelskie**

**DECYZJA Nr ONS–HK.9012.1.15.2021**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 poz.195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), § 3 ust.1, § 21 ust. 1 pkt. 4, ust. 7, ust. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz art.10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Góry Opolskie, gmina Opole Lubelskie z dnia 11.08.2021 r., Nr 457203/21/SOK/1, przekazanym przez zarządcę wodociągu Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Aleja 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, które zostały przeprowadzone w Laboratorium Badawczym J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim,  
stwierdza**

**brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę Góry Opolskie, gmina Opole Lubelskie**

**nakazuje**

1. Podjęcie przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Aleja 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg, do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1 i w części C tabela 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.):
2. Niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi,
3. Zapewnienie konsumentom wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej,
4. Przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez właściwego

burmistrza miasta oraz poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych,

5. Wykonanie badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej, w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w punktach na sieci wodociągowej, pozwalających na ocenę skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych,

6. Przekazywanie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim wyników z badań jakości wody, prowadzonych po podjęciu działań naprawczych,

7. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalającego przyczynę mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody i przekazanie informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.

**Niniejsza decyzja z mocy ustawy tj. przepisu art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega natychmiastowemu wykonaniu**

**jednocześnie zezwala na:**

utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody wyłącznie do splukiwania toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody.

#### **Uzasadnienie**

W dniu 06 sierpnia 2021 roku, w ramach kontroli wewnętrznej zarządca wodociągu zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem, pobrał do badań próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Góry Opolskie, gmina Opole Lubelskie w zakresie monitoringu parametrów grupy A rozszerzonego o enterokoki. Przeprowadzone w laboratorium Badawczym J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia badania jakości wody, wykazały przekroczenie wartości parametrycznej bakterii grupy coli w punkcie poboru zlokalizowanym na sieci wodociągowej Górna Owczarnia 26, bakterie grupy coli-70 jtk/100 ml, w punkcie poboru sieć rozdzielcza hydrofornia Górny Opolskie, nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela 1 i w części C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), wartość parametryczna bakterii grupy coli wynosi - 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1 spowodowało bezpośrednio zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań, decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie wyniku z badań wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia, w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa

zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 7 cytowanego wyżej rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin ich realizacji.

Z kolei zgodnie z § 21 ust. 9 cytowanego wyżej rozporządzenia w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na zagrożenie zdrowia ludzi związane z używaniem wody z przedmiotowego wodociągu, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdził brak przydatności wody do spożycia oraz nakazał podjęcie stosownych działań naprawczych.

#### **Woda z wodociągu nadaje się wyłącznie do splukiwania toalet.**

W związku z powyższym odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji, albowiem zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego - art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

#### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, nie przysługuje jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Na mocy art. 130 § 3 pkt. 2 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Opolu Lubelskim  
*Maria Wojtyła*

Otrzymują:

1. egzemplarz nr 1 adresat
2. egzemplarz nr 2 aa

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie  
ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (poczta elektroniczna)
2. Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim  
ul. Józefowska 105, 24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna)
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Lubelskim  
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna)